

p.11-166.(③) 細實線一般用於繪製何種用途之線條①破斷線 ②中心線 ③**剖面外形線** ④隱蔽線。

**本題題目選項③「外形線」應改為「剖面外形線」。**依 CNS 線條用途之規定，細實線一般用於剖面外形線之線條。

p.16-11.(④) ~~依建築技術規則第 76 條規定，防火門應朝避難方向開啟。但下列何者不在此限~~①供住宅使用及宿舍寢室有連結走廊者②旅館客房有連結走廊者③醫院病房有連結走廊者④無連結走廊住宅及宿舍者。

**題目更正為：關於防火門應朝避難方向開啟之規定，以下何者受建築技術規則第 76 條之限制。答案為④不變**

p.27-149 (②) 地下建築物與建築物地下層連接時，其連接部分應以具有①1/2 小時②1 小時③2 小時④3 小時 以上防火時效之防火牆予以區劃分隔。

**答案更正為②1 小時**

p.30-186 (②) 建築物用途分類術及組別數為①九類 26 組②九類 **24 組**③十類 24 組④十類 26 組

**原題目選項②其九類 11 組應修正為九類 24 組**

p.17-26 (②) 光復前興建的公有建築物，因為領有使用執照，得以何證明……

p.19-58 (④) 建築物變更使用類組，申請①變更建造執照②建造執照之改建③變更使用執照④不需申請任何變更